

Betriebsanleitung
Trennverstärker SINEAX TV 808-115/6/7/8

Mode d'emploi
Amplificateur de séparation
SINEAX TV 808-115/6/7/8

Operating Instructions
Isolating amplifier
SINEAX TV 808-115/6/7/8



TV 808-115/6/7/8 B dfe

137 457-01

06.06

Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Telefon +41 56 618 21 11
Telefax +41 56 618 35 35
e-mail: info@camillebauer.com
<http://www.camillebauer.com>

Camille Bauer AG

 **CAMILLE BAUER**

Betriebsanleitung

Trennverstärker SINEAX TV 808-115/6/7/8 3

Mode d'emploi

Amplificateur de séparation SINEAX TV 808-115/6/7/8 7

Operating Instructions

Isolating amplifier SINEAX TV 808-115/6/7/8 11

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:



Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



The following symbols in the Operating Instructions indicate safety precautions which must be strictly observed:



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

The instruments must only be disposed of in the correct way!

Betriebsanleitung

Trennverstärker SINEAX TV 808-115/6/7/8

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann.....	3
2. Lieferumfang	3
3. Bestellangaben.....	3
4. Kurzbeschreibung	3
5. Übersicht der Funktionselemente	3
6. Technische Daten	4
7. Frontschild austauschen	5
8. Befestigung	5
9. Elektrische Anschlüsse.....	5
10. Inbetriebnahme	6
11. Wartung	6
12. Demontage-Hinweis.....	6
13. Mass-Skizzen	15
14. Konfigurationserklärung	15

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

- 8. Befestigung**
- 9. Elektrische Anschlüsse**
- 10. Inbetriebnahme**

enthaltenden Sicherheitshinweise **beachtet** werden.


Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!

3. Bestellangaben

MERKMAL	KENNUNG
1. Bauform Gehäuse S17	808-1
2. Anzahl Kanäle 1 Kanäle	1
3. Ausführung / Hilfsenergie →○ [EEx ia] IIC, 24 ... 60 V DC/AC Ausgang eigensicher	5
[EEx ia] IIC, 85 ... 110 V DC/230 V AC Ausgang eigensicher	6
Standard, 24 ... 60 V DC/AC	7
Standard, 85 ... 230 V DC/AC	8
4. Funktion 1 Eingang, 1 galvanisch getrennter Ausgang	1
1 Eingang, 1 galvanisch getrennter Ausgang, mit FSK-Durchgängigkeit (Hart)	4
5. Eingangssignal →○ 4 ... 20 mA	1
Eingang [V] gemäss Typenschild	9
Eingang [mA] gemäss Typenschild	Z
6. Ausgangssignal ○→ 4 ... 20 mA	A
0 ... 20 mA	B
20 ... 4 mA invertiert	C
20 ... 0 mA invertiert	D

2. Lieferumfang (Bild 1)



Trennverstärker (1)

2 Frontschilder (2) (zum Anbringen von Vermerken)

1 Ex-Bescheinigung (3) (nur für Geräte in Ex-Ausführung)

1 Betriebsanleitung (4), dreisprachig: Deutsch,
Französisch, Englisch

4. Kurzbeschreibung (z.B. Typ 808-1154 1A)

Der **SINEAX TV 808** mit **eigensicherem Ausgang** und der **Funktion FSK-Durchgängigkeit** wird zur Ansteuerung von intelligenten I/P-Wandlern in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt. Diese Wandlern stellen zum Beispiel einen Druck oder eine Ventilklappe in Funktion des eingeprägten Ausgangsstromes (4...20 mA) ein. Der Hart-Bypass lässt bidirektionale FSK-Signale in der Art des Hart-Protokolls durch.

Die Hilfsenergie, der Eingang und der Ausgang sind galvanisch getrennt.

5. Übersicht der Funktionselemente

Bild 2 zeigt die wichtigsten Teile, die im Zusammenhang mit der Befestigung, den elektrischen Anschlüssen und anderen in der Betriebsanleitung beschriebenen Vorgängen behandelt werden.




Bild 2

- (2) Frontschild
- (5) Typenschild
- (6) Klarsichtabdeckung
- (7) Befestigungslaschen
- (8) Öffnungen für Zugbügel (zum Öffnen des Gerätes)
- (9) Hutschiene 35×15 mm oder 35×7,5 mm (EN 50 022)
- (10) Anschlussklemmen
- (11) Anschlussklemmen
- (12) Feld für Vermerke
- ON Grüne Leuchtdiode für Betriebszustand

6. Technische Daten

Messeingang →

- Gleichstrom: Standardbereich 4...20 mA
Grenzwerte 0...0,1 bis 0...40 mA
auch live-zero,
Anfangswert > 0 bis ≤ 50% Endwert
-0,1...0...+ 0,1 bis
-20...0...+ 20 mA
max. Spanne: ≤ 40 mA
auch bipolar asymmetrisch
 $R_i = 15 \Omega$
- Gleichspannung: Grenzwerte 0...0,06 bis 0...40,
auch live-zero,
Anfangswert > 0 bis ≤ 50% Endwert
-0,06...0...+ 0,06 bis
-20...0...+ 20 V,
max. Spanne: ≤ 40 V
 $R_i = 100 \text{ k}\Omega$
- Überlastbarkeit: Gleichstrom dauernd 2-fach
Gleichspannung dauernd 2-fach

Messausgang ↗

Gleichstrom:	Standardbereiche 4...20 mA, 0 ... 20 mA invertiert 20 ... 4 mA, 20 ... 0 mA
Bürdenspannung / Aussenwiderstand:	Standard-Ausführung, 20 V / R_{ext} max. 1000 Ω Ex-Ausführung, 15 V / R_{ext} max. 750 Ω
Strombegrenzung bei R_{ext} max.:	Ca. 1,1 $\times I_{AN}$
Spannungsbegrenzung bei $R_{ext} = \infty$:	Ca. 26 V
Restwelligkeit des Ausgangsstromes:	< 0,5% p.p.
Einstellzeit:	< 50 ms

Hilfsenergie H →

Allstrom-Netzteil (DC und 45...400 Hz)

Tabelle 1: Nennspannungen und Toleranz-Angaben

Nennspannung U_N	Toleranz-Angabe	Geräte-Ausführung
24... 60 V DC/AC	DC - 15...+ 33% AC ± 15 %	Standard (Nicht-Ex)
85...230 V ¹ DC/AC		In Zündschutzart Eigensicherheit [IEEx ia] IIC
24... 60 V DC/AC	± 10%	In Zündschutzart Eigensicherheit [IEEx ia] IIC
85...230 V AC		
85...110 V DC	- 15 ... + 10%	

¹ Bei DC-Hilfsenergie > 125 V muss im Hilfsenergierekreis eine externe Sicherung mit einem Abschaltvermögen von ≤ 20 A DC vorgesehen werden.

Leistungsaufnahme: ≤ 1,2 W bzw. ≤ 3 VA

Genauigkeitsangaben (Analog DIN/IEC 770)

- Grundgenauigkeit: Fehlergrenze ≤ ± 0,2%
Linearitätsfehler und Reproduzierbarkeit eingeschlossen

Einbauangaben

- Elektrische Anschlussklemmen: DIN/VDE 0609
Schraubklemmen mit indirekter Drahtpressung, für max. 2 × 0,75 mm² oder 1 × 2,5 mm²
leichte PVC Verdrahtungsleitung

Vibrationsbeständigkeit: 2 g nach EN 60 068-2-6

- Schock: 50 g je 3 Stöße in 6 Richtungen nach EN 60 068-2-27

Galvanische Trennung:

Alle Kreise (Messeingang / Messausgang / Hilfsenergie) galvanisch getrennt

Vorschriften

Gehäuseschutzart
(nach IEC 529 bzw.
EN 60 529):

IP 40
Anschlussklemmen IP 20

Sichere Trennung:

Nach IEC 1010 und DIN/VDE 106,
Teil 101

Prüfspannung:

- Messeingang gegen:
 - Messausgang 2,3 kV, 50 Hz,
1 Min.
 - Hilfsenergie 3,7 kV, 50 Hz,
1 Min.
- Messausgang gegen:
 - Hilfsenergie 3,7 kV, 50 Hz,
1 Min.

Umgebungsbedingungen

Klimatische

Beanspruchung: Klimaklasse 3Z nach
VDI/VDE 3540

Inbetriebnahme: – 10 bis + 55 °C

Betriebstemperatur: – 25 bis + 55 °C,
Ex – 20 bis + 55 °C

Lagerungstemperatur: – 40 bis + 70 °C

Relative Feuchte
im Jahresmittel: ≤ 75%

Betriebshöhe: 2000 m max.

Nur in Innenräumen zu verwenden!

7. Frontschild austauschen

Klarsichtabdeckung für Frontschild gemäss Bild 3, links, mit Finger leicht eindrücken, bis sie auf der gegenüberliegenden Seite herausspringt. Das eingelegte Frontschild ist austauschbar und steht zum Anbringen von Vermerken zur Verfügung.

Nach dem Wiedereinlegen des Frontschildes in die Klarsichtabdeckung, diese wieder einsetzen. Dazu Klarsichtabdeckung zuerst unter die untere Halterung führen und mit Finger (Bild 3, rechts) durch Druck zum Einrasten bringen.




Bild 3. Links: Herausnehmen der Klarsichtabdeckung
Rechts: Einsetzen der Klarsichtabdeckung.

8. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX TV 808 erfolgt wahlweise auf einer Hutschiene oder direkt an einer Wand bzw. auf einer Montagetafel.



Beachten, dass die **Grenzen** der Betriebstemperatur
nicht überschritten werden:
– 25 und + 55 °C bei Standard-Geräten
– 20 und + 55 °C bei **Ex**-Geräten!

8.1 Befestigung auf Hutschiene

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 4).




Bild 4. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.

8.2 Befestigung auf Wand

Die Befestigungslaschen (1) lassen sich nach Drücken der Entriegelung (4) herausziehen. Nach Drücken der Entriegelung (5) lassen sie sich wieder zurückziehen.




Bild 5. Gerätoboden.

- (1) Befestigungslaschen
- (2) Schnappverschlüsse
- (3) Gummipuffer
- (4) Entriegelung zum Herausziehen der Befestigungslaschen
- (5) Entriegelung zum Hineinschieben der Befestigungslaschen

Gehäuse an Wand oder Montagetafel mit 2 Schrauben 4 mm Ø befestigen. Löcher nach Bohrplan (Bild 6) bohren.




Bild 6. Bohrplan.

9. Elektrische Anschlüsse

Zum Anschließen der elektrischen Leitungen dienen Schraubklemmen, die gut zugänglich in der Frontpartie des Gerätes untergebracht sind und sich für Drahtquerschnitte bis max. 2,5 mm² eignen.



Unbedingt sicher stellen, dass die Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!

**Möglicherweise drohende Gefahr,
230 V Netzspannung als Hilfsenergie!**




Bei Geräten in der Zündschutzart «Eigensicherheit» [EEx ia] IIC sind zusätzlich die Angaben der Baumusterprüfbescheinigung, die EN 60 079-14, sowie die nationalen Vorschriften für die Errichtung von elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen zu berücksichtigen.



Es ist zu beachten, ...

- ... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX TV 808 übereinstimmen (\rightarrow Eingang E, \rightarrow Ausgang A und \rightarrow Hilfsenergie H!)
- ... dass die Signaleingangs- und Ausgangsleitungen als verdrillte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland DIN VDE 0100 «Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!



Anmerkungen

9.1 Anschluss der Messeingangsleitungen

Messeingangsleitungen an die Klemmen 4 (-) und 9 (+) anschliessen.

9.2 Anschluss der Messausgangsleitungen

Ausgangsleitungen von Messausgang A an die Klemmen 1 (-) und 6 (+) anschliessen.

Beachten, dass der zulässige Außenwiderstand R_{ext} max. des Trennverstärkers eingehalten wird (siehe Abschnitt «6. Technische Daten»).

9.3 Anschluss der Hilfsenergieleitungen

Hilfsenergieleitungen an die Klemmen 5 (\approx) und 10 (\pm) anschliessen.

Falls sich die Hilfsenergie für den SINEAX TV 808 ausschalten lassen soll, ist in der Zuleitung für die Hilfsenergie ein zweipoliger Schalter anzubringen.

Hinweis: Bei DC-Hilfsenergie > 125 V muss im Hilfsenergiekreis eine externe Sicherung mit einem Abschaltvermögen von ≤ 20 A DC vorgesehen werden.

10. Inbetriebnahme

Messeingang und Hilfsenergie einschalten. Nach dem Einschalten der Hilfsenergie leuchtet die grüne Leuchtdiode dauernd.



Beim Einschalten der Hilfsenergie muss die Hilfsenergiequelle kurzzeitig genügend Strom abgeben können. Die Trennverstärker benötigen nämlich einen Anlaufstrom I_{Anlauf} von ...

... $I_{Anlauf} \geq 160$ mA bei der Ausführung mit dem Hilfsenergie-Bereich 24 – 60 V DC/AC

oder

... $I_{Anlauf} \geq 35$ mA bei der Ausführung mit dem Hilfsenergie-Bereich 85 – 230 V DC/AC

11. Wartung

Der Trennverstärker ist wartungsfrei.

12. Demontage-Hinweis

Gerät gemäss Bild 7 von der Tragschiene abnehmen.




Bild 7

Mode d'emploi

Amplificateur de séparation SINEAX TV 808-

Inhaltsverzeichnis

1. A lire en premier, ensuite...	7
2. Etendue de la livraison	7
3. Références de commande	7
4. Description brève	7
5. Illustration des éléments fonctionnels	7
6. Caractéristiques techniques	8
7. Changement de la plaquette frontale	9
8. Fixation	9
9. Raccordements électriques	9
10. Mise en service	19
11. Entretien	19
12. Instructions pour le démontage	19
13. Croquis d'encombrements	15
14. Certificat de conformité	15

1. A lire en premier, ensuite ...




Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

- 8. Fixation**
- 9. Raccordements électriques**
- 10. Mise en service**

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques du réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie!

2. Etendues de la livraison (Fig. 1)



Amplificateur de séparation (1)

2 Plaquettes frontales (2) (pour annotations)

1 Attestation de conformité (3) (seulement pour appareils en exécution Ex)

1 Mode d'emploi (4), en trois langues: allemand, français et anglais

3. Références de commande

CARACTERISTIQUE	CODE
1. Construction Boîtier S17	808-1
2. Nombre des canaux 1 canal	1
3. Exécution / Alimentation auxiliaire →○ [EEx ia] IIC, 24 ... 60 V CC/CA Sortie en sécurité intrinsèque	5
[EEx ia] IIC, 85 ... 110 V CC/230 V CA Sortie en sécurité intrinsèque	6
Standard, 24 ... 60 V CC/CA	7
Standard, 85 ... 230 V CC/CA	8
4. Fonction 1 entrée, 1 sortie en séparation galvanique	1
1 entrée, 1 sortie en séparation galvanique, avec transmission de la communication (Hart)	4
5. Signal d'entrée →○ 4 ... 20 mA	1
Entrée [V] selon plaquette signalétique	9
Entrée [mA] selon plaquette signalétique	Z
6. Signal de sortie ○→ 4 ... 20 mA	A
0 ... 20 mA	B
20 ... 4 mA inversé	C
20 ... 0 mA inversé	D

4. Description brève (p.ex. type 808-1154 1A)

Le SINEAX TV 808 avec **sortie en sécurité intrinsèque** et permettant la **transmission de la communication FSK (Frequency Shift Keying)** est principalement utilisé pour la conduite de convertisseur électropneumatique du type «intelligent-smart». Ces convertisseurs seront installés en ambiance avec risque d'explosions. Le convertisseur électro-pneumatique en fonction du courant (4...20 mA), produira une pression ou agira sur la commande d'une vanne. Un «Bypass» incorporé permet de dialoguer par la communication FSK en protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer).

Les circuits de l'alimentation auxiliaire, du signal d'entrée et du signal de sortie sont isolés entre eux.

5. Illustration des éléments fonctionnels

La Fig. 2 présente les parties les plus importantes d'amplificateur de séparation qui sont décrites ci-après et qui concernent le montage, les raccordements électriques et les autres détails mentionnés dans le présent mode d'emploi.




Fig. 2

- (2) Plaquette frontale
- (5) Plaquette signalétique
- (6) Capot transparent
- (7) Languettes de fixation
- (8) Fentes pour accrocher l'étrier (pour ouvrir l'appareil)
- (9) Rail «à chapeau» 35×15 mm ou 35×7,5 mm (EN 50 022)
- (10) Bornes de connexion
- (11) Bornes de connexion
- (12) Espace pour annotations
- ON Diode luminescente verte pour état de fonctionnement

6. Caractéristiques techniques

Entrée de mesure →

- Courant continu: Etendues standard 4...20 mA
Valeurs limites 0...0,1 à 0...40 mA
également live-zéro,
valeur début > 0 à ≤ 50% valeur fin
-0,1...0...+ 0,1 à
-20...0...+ 20 mA
plage max.: ≤ 40 mA
également bipolaire asymétrique
 $R_i = 15 \Omega$
Valeurs limites 0...0,06 à 0...40,
également live-zéro,
valeur début > 0 à ≤ 50% valeur fin
-0,06...0...+ 0,06 à
-20...0...+ 20 V,
plage max.: ≤ 40 V
 $R_i = 100 \text{ k}\Omega$
- Tension continue: Courant continu en permanence 2 fois
Tension continue en permanence 2 fois
- Surcharge: Courant continu en permanence 2 fois
Tension continue en permanence 2 fois

Sortie de mesure →

Courant continu:	Etendues standards 4...20 mA, 0 ... 20 mA inversé 20 ... 4 mA, 20 ... 0 mA
Tension de charge / Résistance extérieure:	Exécution standard, 20 V / R_{ext} max. 1000 Ω Exécution Ex, 15 V / R_{ext} max. 750 Ω
Limitation de courant en R_{ext} max.:	Env. 1,1 $\times I_{\text{AN}}$
Limitation de tension en $R_{\text{ext}} = \infty$:	Env. 26 V
Ondulation résiduelle du signal de sortie:	< 0,5% p.p.
Temps de réponse:	< 50 ms

Alimentation auxiliaire H →

Bloc d'alimentation tous-courants (CC et 45...400 Hz)

Tableau 1: Tensions nominales et tolérances

Tension nominale U_N	Tolérance	Exécution des appareils
24... 60 V CC/CA	CC - 15...+ 33% CA ± 15 %	Standard (Non-Ex)
85...230 V ¹ CC/CA		En sécurité intrinsèque
24... 60 V CC/CA	± 10%	[EEx ia] IIC
85...230 V CA		
85...110 V CC	- 15 ... + 10%	

¹ Pour une alimentation auxiliaire > 125 V CC, il faut équiper le circuit d'alimentation d'un fusible externe avec un pouvoir de coupure de ≤ 20 A CC.

Consommation: ≤ 1,2 W resp. ≤ 3 VA

Précision (selon analogie DIN/CEI 770)

Précision de base: Limite d'erreur ≤ ± 0,2%
Erreurs types de linéarité et de
reproductibilité comprises

Présentation, montage, raccordement

Connexions électriques: DIN/VDE 0609
Bornes à vis à pression indirecte
des fils pour max. 2 × 0,75 mm² ou
1 × 2,5 mm²
câble souple et léger en PVC

Résistance aux
vibrations: 2 g selon EN 60 068-2-6

Chock: 50 g
3 chocs dans 6 directions
selon EN 60 068-2-27

Séparation galvanique:

Tous les circuits (entrée de mesure/sortie de mesure/alimentation auxiliaire) séparés galvaniquement

Normes et prescription

Protection (selon CEI 529 resp. EN 60 529):	IP 40 Bornes IP 20
Séparation sûre:	Selon CEI 1010 et DIN/VDE 106, partie 101
Tension d'essai:	Entrée de mesure contre: – sortie de mesure 2,3 kV, 50 Hz, 1 min. – alimentation auxiliaire 3,7 kV, 50 Hz, 1 min. Sortie de mesure contre: – alimentation auxiliaire 3,7 kV, 50 Hz, 1 min.

Ambiance extérieure

Sollicitation climatique:	Classe climatique 3Z selon VDI/VDE 3540
Mise en service:	-10 à + 55 °C
Température de fonctionnement:	-25 à + 55 °C, Ex -20 à + 55 °C
Température de stockage:	-40 à + 70 °C
Humidité relative en moyenne annuelle:	≤ 75%
Altitude:	2000 m max.
Utilisation intérieure!	

7. Changement de la plaquette frontale

Faire une légère pression sur le capot transparent (Fig. 3 à gauche) jusqu'à ce qu'il se libère en haut. La plaquette signalétique est interchangeable et sert à des annotations diverses.

Après mise en place de la plaquette, remettre le capot transparent en le glissant d'abord dans la gorge inférieure et l'encliquer définitivement par une pression du doigt (Fig. 3 à droite).




Fig. 3. A gauche: Enlever le capot transparent
A droite: Remettre en place le capot transparent.

8. Fixation

Les SINEAX TV 808 peuvent être au choix montés sur des rails «à chapeau» ou directement sur une paroi ou sur un tableau.



Faire attention que les **valeurs limites** de la température de fonctionnement ne soient pas dépassées:

- 25 et + 55 °C pour appareils standard
- 20 et + 55 °C pour appareils en exécution Ex!

8.1 Montage sur rail «à chapeau»

Encliquer le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 4).




Fig. 4. Montage sur rail «à chapeau» 35×15 ou 35×7,5 mm.

8.2 Montage sur paroi

Tirer en dehors les languettes de fixation (1) en enfonçant en même temps de bouton de verrouillage (4) (voir Fig. 6 à gauche). Pour rentrer si nécessaire les languettes de fixation, il faut enfoncez le bouton de verrouillage (5) et en même temps glisser les languettes de fixation (1) dans la base du boîtier (voir Fig. 5 à droite).




Fig. 5. Fond de l'appareil.

- (1) Languettes de fixation
- (2) Cliques de retenue
- (3) Tampons en caoutchouc
- (4) Verrouillage pour languettes rentrées
- (5) Verrouillage pour languettes extraites

Fixer le boîtier à l'aide de 2 vis 4 mm Ø sur la paroi ou sur le tableau de montage. Percer des trous selon le plan de perçage (Fig. 6).




Fig. 6. Plan de perçage.

9. Raccordements électriques

Les lignes électriques sont raccordée à l'aide de bornes à vis aisément accessibles et logées dans la partie frontale. Elles sont prévues pour des sections de fils de max. 2,5 mm².



Lors du raccordement des câbles, se ratturer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Danger imminent de 230 V alimentation auxiliaire!




Pour les appareils en mode de protection «à sécurité intrinsèque» [EEx ia] IIC il faut respecter les indications contenues dans l'attestation de conformité EN 60 079-14, ainsi que les prescriptions nationales pour la réalisation d'installations électriques dans des enceintes avec danger d'explosions.



Veuillez en plus, ...

- ... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique du SINEAX TV 808 (\rightarrow entrée E, \rightarrow sortie A et \rightarrow alimentation auxiliaire H!)
- ... que les lignes des signaux d'entrée et des sorties soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!



Remarques

9.1 Raccordement des entrées

Connecter les lignes d'entrée de mesure aux bornes 4 (-) et 9 (+).

9.2 Raccordement des lignes de sortie de mesure

Connecter les lignes de la sortie de mesure A aux bornes 1 (-) et 6 (+).

Attention! La résistance extérieure R_{ext} max. admise par l'amplificateur de séparation ne doit pas être dépassée (voir rubrique «6. Caractéristiques techniques»).

9.3 Raccordement des lignes de l'alimentation auxiliaire

Les lignes de l'alimentation auxiliaire doivent être raccordées aux bornes 5 (\pm) et 10 (\pm).

Si l'on désire pouvoir interrompre l'alimentation auxiliaire du SINEAX TV 808, il faut intercaler un interrupteur bipolaire dans le circuit d'alimentation.

Avertissement: Pour une alimentation auxiliaire >125 V CC, il faut équiper le circuit d'alimentation d'un fusible externe avec un pouvoir de coupe de ≤ 20 A CC.

10. Mise en service

Enclencher le circuit d'entrée de mesure et l'alimentation auxiliaire. Après l'enclenchement de la tension auxiliaire, la diode verte reste allumée en permanence.



Lors de l'enclenchement de l'énergie auxiliaire de l'amplificateur/séparateur, la source d'alimentation doit fournir pendant un court laps de temps un courant suffisamment élevé, ceci du fait que le SINEAX TV 808 nécessite un courant de démarrage $I_{démarrage}$ de ...

- ... $I_{démarrage} \geq 160$ mA pour la version avec le bloc d'alimentation auxiliaire 24 – 60 V CC/CA ou
- ... $I_{démarrage} \geq 35$ mA pour la version avec le bloc d'alimentation auxiliaire 85 – 230 V CC/CA

11. Entretien

L'amplificateur de séparation ne nécessite pas d'entretien.

12. Instructions pour le démontage

Démonter l'appareil du rail support selon Fig. 7.




Fig. 7

Operating Instructions

Isolating amplifier SINEAX TV 808-115/6/7/8

Contents

1. Read first and then.....	11
2. Scope of supply	11
3. Ordering informations.....	11
4. Brief description	11
5. Overview of the parts	11
6. Technical data	12
7. Exchanging front plates.....	13
8. Mounting	13
9. Electrical connections	13
10. Commissioning.....	14
11. Maintenance.....	14
12. Releasing the isolating amplifier.....	14
13. Dimensional drawings	15
14. Declaration of conformity	15

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions are **read** and the safety warnings given in the various Sections


- 8. Mounting**
- 9. Electrical connections**
- 10. Commissioning**

are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.

Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty!

2. Scope of supply (Fig. 1)



Isolating amplifier (1)

2 Front plates (2) (for notes)

1 Type Examination Certificate (3) (for Ex version devices only)

1 Operating Instructions (4) in three languages: German, French, English

3. Ordering informations

DESCRIPTION	MARKING
1. Mechanical design Housing S17	808-1
2. Number of channels 1 channel	1
3. Version / Power supply →○ [EEx ia] IIC, 24 ... 60 V DC/AC Output intrinsically safe	5
[EEx ia] IIC, 85 ... 110 V DC/230 V AC Output intrinsically safe	6
Standard, 24 ... 60 V DC/AC	7
Standard, 85 ... 230 V DC/AC	8
4. Function 1 input, 1 electrically insulated output	1
1 input, 1 electrically insulated output, designed for FSK* communication (Hart)	4
5. Input signal →○ 4 ... 20 mA	1
Input [V] acc. to type label	9
Input [mA] acc. to type label	Z
6. Output signal ○→ 4 ... 20 mA	A
0 ... 20 mA	B
20 ... 4 mA invert	C
20 ... 0 mA invert	D

* FSK = Frequency Shift Keying

4. Brief description (e.g. type 808-1154 1A)

The SINEAX TV 808 has an **intrinsically safe output** and a **FSK continuity function** and is used to control intelligent input transducers in explosion hazard areas. The transducers adjust, for example, a pressure or the position of a valve in relation to the impressed output current (4...20 mA). The HART bypass permits bi-directional FSK signals to pass according to the HART protocol.

The power supply and the inputs and outputs are electrically insulated.

5. Overview of the parts

Figure 2 shows those parts of the device of consequence for mounting, electrical connections and other operations described in the Operating Instructions.




Fig. 2

- (2) Front plate
- (5) Type label
- (6) Transparent cover
- (7) Fixing bracket
- (8) Opening for withdrawing clip (for opening the housing)
- (9) Top-hat rail 35×15 mm or 35×7.5 mm (EN 50 022)
- (10) Terminals
- (11) Terminals
- (12) Space for notes
- ON Green LED for indicating device standing by

6. Technical data

Measuring input \rightarrow

- DC current: Standard ranges 4...20 mA
Limit values 0...0.1 to 0...40 mA
also live-zero,
start value > 0 to $\leq 50\%$ final value
-0.1...0...+ 0.1 to
-20...0...+ 20 mA
max. span: ≤ 40 mA
also bipolar asymmetrical
 $R_i = 15 \Omega$
- DC voltage: Limit values 0...0.06 to 0...40,
also live-zero,
start value > 0 to $\leq 50\%$ final value
-0.06...0...+ 0.06 to
-20...0...+ 20 V,
max. span: ≤ 40 V
 $R_i = 100 \text{ k}\Omega$
- Overload: DC current
continuously 2-fold
DC voltage
continuously 2-fold

Measuring output \rightarrow

DC current:	Standard ranges 4...20 mA, 0 ... 20 mA invert 20 ... 4 mA, 20 ... 0 mA
Burden voltage/ external resistance:	Standard version, 20 V / R_{ext} max. 1000 Ω Ex version, 15 V / R_{ext} max. 750 Ω
Current limiter at R_{ext} max.:	Approx. $1.1 \times I_{AN}$
Voltage limiter at $R_{ext} = \infty$:	Approx. 26 V
Residual ripple in output current:	< 0.5% p.p.
Response time:	< 50 ms

Power supply H \rightarrow

AC/DC power pack (DC and 45...400 Hz)

Table 1: Nominal voltages and tolerances

Nominal voltage U_N	Tolerance	Instruments version
24... 60 V DC/AC	DC - 15...+ 33% AC $\pm 15\%$	Standard (Non-Ex)
85...230 V ¹ DC/AC		
24... 60 V DC/AC	$\pm 10\%$	In type of protection intrinsically safe [EEx ia] IIC
85...230 V AC		
85...110 V DC	- 15 ... + 10%	

¹ For power supply > 125 V, the auxiliary circuit should include an external fuse with a rating ≤ 20 A DC.

Power input: ≤ 1.2 W resp. ≤ 3 VA

Accuracy data (acc. to DIN/IEC 770)

- Basic accuracy: Limit error $\leq \pm 0.2\%$
Including linearity and reproducibility errors

Installation data

- Terminals: DIN/VDE 0609
Screw terminals with wire guards,
for light PVC wiring and
max. 2×0.75 mm 2 or $1 \times 2,5$ mm 2
- Permissible vibrations: 2 g acc. to EN 60 068-2-6
- Shock: 3 \times 50 g
2 shocks each in 6 directions acc.
to EN 60 068-2-27
- Electrical insulation: All circuits (measuring input/measuring output/power supply) are electrically insulated

Regulations

Housing protection
(acc. to IEC 529 resp.
EN 60 529):

IP 40
Terminals IP 20

Safe insulation:

Acc. to IEC 1010 and DIN/VDE 106,
part 101

Test voltage:

Measuring input versus:
– measuring output 2.3 kV, 50 Hz,
1 min.
– power supply 3.7 kV, 50 Hz,
1 min.

Measuring output versus:
– power supply 3.7 kV, 50 Hz,
1 min.

Environmental conditions

Climatic rating: Climate class 3Z acc. to
VDI/VDE 3540

Commissioning temperature: – 10 to + 55 °C

Operating temperature: – 25 to + 55 °C,
Ex – 20 to + 55 °C

Storage temperature: – 40 to + 70 °C

Annual mean relative humidity: ≤ 75%

Altitude: 2000 m max.

Indoor use statement!

7. Exchanging frontplates

Apply gentle pressure to the transparent cover as shown in Fig. 3 until pops out on the opposite side. The label in the cover can be replaced and used for notes.

After replacing the label in the transparent cover, the transparent cover can be snapped into the front of the device again. This is done by inserting it behind the edge at the bottom and pressing it gently down and to the rear with the finger until it snaps into place (right side of Fig. 3).




Fig. 3. Left: Removing the transparent cover
Right: Inserting the transparent cover.

8. Mounting

The SINEAX TV 808 can be mounted either on a top-hat rail or directly onto a wall or mounting plate.



Make sure that the ambient temperature stays within the **permissible limits**:
– 25 and + 55 °C for standard instruments
– 20 and + 55 °C for instruments in **Ex**-version!

8.1 Top-hat rail mounting

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 4).




Fig. 4. Mounting on top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

8.2 Wall mounting

While pressing the latch (4) in the base of the device (Fig. 5, left) pull out the isolating amplifier securing brackets (1). To return the brackets to their original positions, the latch (5) in the base of the vice has to be depressed before applying pressure to the securing brackets (1) (see Fig. 5, right).




Fig. 5. Rear of device.
(1) Screw hole brackets
(2) Top-hat rail clip
(3) Rubber buffers
(4) Latch for pulling the screw hole brackets out
(5) Latch for pushing the screw hole brackets in

Drill 2 holes in the wall or panel as shown in the drilling pattern (Fig. 6). Now secure the power pack to the wall or panel using two 4 mm diameter screws.




Fig. 6. Drilling pattern.

9. Electrical connections

The electrical connections are made to screw terminals which are easily accessible from the front of the power pack and can accommodate wire gauges up to max. 2.5 mm².



Make sure that the cables are not live when making the connections!

The 230 V power supply is potentially dangerous!




In the case of "Intrinsically safe" explosion-proof versions [EEx ia] IIC, the supplementary information given on the Type Examination Certificate, the EN 60 079-14, and also local regulations applicable to electrical installations in explosion hazard areas must be taken into account.



Note that, ...

- ... the data required to perform the electrical insulation task agree with the data on the nameplate of the SINEAX TV 808 (\rightarrow input E, \rightarrow output A and \rightarrow power supply H!)
- ... the input and output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!



Notes

9.1 Connecting the measuring input leads

Connect the measuring input leads to terminals 4 (-) and 9 (+).

9.2 Connecting the measuring output leads

Connect the measuring output leads A to terminals 1 (-) and 6 (+).

Note: Take care that the amplifier's maximum permissible external burden R_{ext} is not exceeded (see Section 6 "Technical Data").

9.3 Connecting the power supply leads

Connect the power supply leads to terminals 5 (\sim) and 10 (\pm).

A two-pole switch must be included in the supply connection where facility for switching SINEAX TV 808 off is desired.

Note: An external supply fuse with a rupture capacity ≤ 20 A must be provided for DC supply voltages > 125 V.

10. Commissioning

Switch on the measuring input and the power supply. The green LED lights continuously after switching on.



The power supply unit must be capable of supplying a brief current surge when switching on. The instruments presents a low impedance at the instant of switching which requires a current I_{start} of ...

... $I_{start} \geq 160$ mA for the version with a power supply range of 24 – 60 V DC/AC

or

... $I_{start} \geq 35$ mA for the version with a power supply range of 85 – 230 V DC/AC

11. Maintenance

No maintenance is required.

12. Releasing the isolating amplifier

Release the isolating amplifier from a top-hat rail as shown in Fig. 7.




Fig. 7

13. Mass-Skizzen

13. Croquis d'encombrements

13. Dimensional drawings




Bild 8. SINEAX TV 808 im Gehäuse **S17** auf Hutschiene (35 × 15 mm oder 35 × 7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

Fig. 8. SINEAX TV 808 en boîtier **S17** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 × 15 mm ou 35 × 7,5 mm, selon EN 50 022).

Fig. 8. SINEAX TV 808 in housing **S17** clipped onto a top-hat rail (35 × 15 mm or 35 × 7,5 mm, acc. to EN 50 022).




Bild 9. SINEAX TV 808 im Gehäuse **S17** mit herausgezogenen Längen für direkte Wandmontage.

Fig. 9. SINEAX TV 808 en boîtier **S17** avec languettes extraites pour montage sur paroi.

Fig. 9. SINEAX TV 808 in housing **S17** screw hole mounting brackets pulled out.

14. Konformitätserklärung

14. Certificat de conformité

14. Declaration of conformity



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

GOSSEN
METRAWATT
CAMILLE BAUER

Dokument-Nr./
Document No.:

TV808EX.

Hersteller/
Manufacturer:

Camille Bauer AG

Switzerland

Anschrift /
Address:

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

Produktbezeichnung/
Product name:

Trennverstärker

Isolation amplifier

Typ / Type:

SINEAX TV 808 EX.

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein,
nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following
European directives proven through compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie / Directive	
89/336/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie	
89/336/EEC	Electromagnetic compatibility - EMC directive	
EMV / EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods
Störaussendung / Emission	EN 50 081-2 : 1993	EN 55011 : 1992
Störfestigkeit / Immunity	EN 50 082-2 : 1994	IEC 1000 - 4-2 : 1991 IEC 1000 - 4-3 : 1995 IEC 1000 - 4-4 : 1988 IEC 1000 - 4-5 : 1995 IEC 1000 - 4-6 : 1995 IEC 1000 - 4-11:1993

Nr. / No.	Richtlinie / Directive	
73/23/EWG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - Niederspannungsrichtlinie - CE-Kennzeichnung : 95	
73/23/EEC	Electrical equipment for use within certain voltage limits - Low Voltage Directive - Attachment of CE mark : 95	

EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard
EN 61 010-1 : 1993	IEC 1010-1 : 1990 + A1 : 1992

Die explosionsgeschützte Ausführung dieses Produkts stimmt mit der Europäischen
Richtlinie 94/9/EG überein.

The explosion protected variant of this product has been manufactured according the
European directive 94/9.

Ort, Datum /
Place, date:

Wohlen, den 5. Juni 1999

Unterschrift /

M.Ulrich

Signature:

Leiter Entwicklung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den
genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten
Produktdokumentationen sind zu beachten.

This declaration certifies compliance with the above mentioned
directives but does not include a property assurance.
The safety notes given in the product documents, which are
part of the supply, must be observed.